


## PREGÃO ELETRÔNICO



CONSORCIO ENERGETICO CRUZEIRO DO SUL

Pregão Eletrônico Nº 00003/2022

## RESULTADO POR FORNECEDOR

## 07.500.990/0001-76 - TRANSPORTES PESADOS ITAJAI LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2 <u>Manutenção / Instalação de Transformadores Acima de 34,5kv</u>	UNIDADE	1	R\$	R\$ 164.500,0000	R\$ 164.500,0000

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviço de movimentação de quatro transformadores elevadores trifásico 130,4 MVA, 13,8 kV - 230 kV da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (UHE GJC), conforme Especificação Técnica para Movimentação dos Transformadores Elevadores da UHE GJC, Anexo 2.

**Total do Fornecedor: R\$ 164.500,0000**

## 26.837.290/0001-16 - PROTRAFO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1 <u>Manutenção / instalação de transformadores acima de 34,5kv</u>	UNIDADE	1	R\$	R\$ 942.000,0000	R\$ 942.000,0000

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processo de ensaios preliminares • Resistência ôhmica de isolamento • Relação de transformação • Fator de potência dos enrolamentos • Processo de drenagem total do óleo isolante • Retirada de análises de óleo isolante, Físico Química / Cromatográfica / Teor PCB's (Responsabilidade contratante) • Retirada do sistema de contenção de incêndio do transformador • Drenagem completa do óleo isolante do transformador para o tanque auxiliar (Tanque auxiliar com certificado que está livre de contaminantes. • Aplicação de ar seco (ponto de orvalho a -45,5°C) • Será realizado a pressurização constante com ar super seco, a todo momento que o transformador estiver sem óleo na parte ativa. (Exceto no momento de enchimento)

**Total do Fornecedor: R\$ 942.000,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 1.106.500,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)