

PARECER TÉCNICO

Em resposta a solicitação do Consorcio Energético Cruzeiro do Sul perante a análise do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pelo proponente ao **Pregão Eletrônico - CECS – 00007/2022**, informo:

Com referência ao proponente **ENERSYS BRASIL LTDA**.

O proponente oferece as baterias da marca EnerSys modelos: itens 1 e 2 - PowerSafe 4 OPzV200 / item 3 - PowerSafe 5OPzV250 / item 4 - PowerSafe 9OPzS900, ofertado pelo proponente na documentação apresentada (CECS – PropostaTécnica. Pdf), **ATENDE** a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA conforme item IP10 – 4.

Com intuito de tomara a melhor decisão, também analisei as Especificações Técnicas, o proponente também **ATENDE** as Especificações Técnicas (ANEXO _ 1.1 _ ET _ BANCO _ DE _ BATERIAS _ ESTACIONARIO _ REGULADO _ POR _ VALVULA_modelo_OPzV e ANEXO_1.2_ -_ET_BANCO_DE _ BATERIAS _ ESTACIONARIO _ VENTILADOS_modelo_OPzS).

Conclusão: A empresa **EnerSys Brasil LTDA** está habilitada tecnicamente para o fornecimento do objeto (ANEXO_1_-_OBJETO_DA_CONTRATAÇÃO_-_Banco_de_Baterias_-_UHE_GJC).

Atenciosamente,

Tiago Oliveira Bassi - Reg. 48667 - Técnico Industrial em Eletromecânica.
Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Engenharia de Manutenção em Equipamentos Elétricos da Geração
STPCMI - ST PROT CONT MED INST SERV AUX
Fone: (41) 3331 4779 - Ramal: (120) 4779 - Cel.: (43) 99995-0773.



ePROCOLO



Documento: **PARECER_TECNICO_Pregao_Baterias_Eletrosul_PE_CECS_00007_2022Fornecedor_ENERSYS_Tiago_Bassi.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Gerson de Paula Lopes (XXX.665.589-XX)** em 29/12/2022 11:14 Local: CECS/COFIN.

Inserido ao protocolo **19.289.241-4** por: **Gerson de Paula Lopes** em: 29/12/2022 11:09.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
7084397d3f8da1c921d0ae2edd3e2854.